

S320系列多联机接线图示与参数设置



主机

压力设定参数:

E0.00=4.0(设定压力4bar);

E0.05=1.0(唤醒压力偏差);

传感器参数设置:

E0.02=0(传感器量程10bar);

E0.03=1(电流型传感器)

联机参数设置:

E3.00=1(本机地址);

E3.05=1(主机模式);

E3.06=2(从机数量为2台);

E3.10=480(主辅泵轮换时间480分钟);

辅机1

联机参数设置:

E3.00=2(本机地址);

E3.05=13(大泵辅机模式);


辅机2

联机参数设置:


E3.00=3(本机地址);

E3.05=13(大泵辅机模式);

主机



辅机1



辅机2

